

Приложение
к Акту готовности
МДОУ «Чернорицкий детский сад»
к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Чернорицкого детского сада», утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО № 1013-ПА от 15.11.2017г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	«Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления» от 11.01.2005г. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Объект права: помещение, назначение: нежилое помещение от 23.08.2018г., кадастровый номер 66:11:5001001:280.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Объект права: земельный участок от 23.08.2018г., кадастровый номер: 66:11:5001001:114.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25.01.2018г., выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, регистрационный № Л035-01277-66/00194125, срок действия лицензии бессрочно, приказ № 74-

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	ли от 25.01.2018 года. Приложения к лицензии нет. 2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу. 3) <i>Виды образовательной деятельности:</i> - дошкольное образование. 4) Аккредитация не предусмотрена.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеется: Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Чернорицкого детского сада», утверждена приказом заведующего № 11 от 26.06.2023г., принята на Педагогическом совете № 1 от 26.06.2023г.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МДОУ «Чернорицкого детского сада» на 2021-2025 годы, утверждена приказом заведующего № 17 от 25.01.2021г., принята на заседании Совета Учреждения Протокол № 1 от 25.01.2021г., согласована начальником Управления образования Ирбитского МО, заключение от 02.02.2021г. № 58.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется, Годовой план работы на 2024-2025 учебный год, принят Педагогическим советом от 01.07.2024 года, утвержден приказом заведующего от 01.07.2024 года № 19.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) нет.

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Образовательная организация работает в 1 смену; 2) 2 разновозрастные группы дошкольного возраста, 14 воспитанников.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимость воспитанников – 50 человек. 2) Количество групп по комплектованию – 2: разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (с 1,6 до 4 лет) и разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (с 4 до 7 лет). 3) На момент проверки количество воспитанников составит 11 человек; 4) обучающихся с применением дистанционных технологий нет; 5) превышения допустимой численности обучающихся - нет
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники;	1) по штатному расписанию: Администрация – 1 учителя – 0 воспитатели – 3 мастера производственного обучения – 0 научные работники – 0 медицинские работники - 0 иные работники – 12 2) по факту: администрация - 1 учителя - 0 воспитатели -3 мастера производственного обучения - 0 научные работники- 0 медицинские работники- 0

1	2	3	4
		иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники -12 3) вакансий – нет.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) акт от 20.06.2024г. 2) акт от 20.06.2024г. 3) акт от 20.06.2024г.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует. Групповые оснащены мебелью для воспитанников в соответствии с нормами и ростовыми показателями, согласно антропометрическим показателям. На 01.06.2024 года проведена маркировка мебели в соответствии СанПин 2.4.3648-20.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность методической литературой на 80%.
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских нет.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивного/физкультурного зала нет.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем составляет 85%. Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное. Сертификаты соответствия имеются. Акт на спортивное оборудование и спортивный инвентарь соответствует нормам использования от 20.06.2024 года.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадиона/спортивной площадки не имеется.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Не проводилось, т.к. нет спортивной площадки.

1	2	3	4
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 23 от 27.06.2022г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	1) Обучение заведующего по программе «Обучение пожарной безопасности в организациях и обособленных структурных подразделениях организаций (для руководителей и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности». Удостоверение № 613102917082 от 2 декабря 2022 г., рег. № 0212022-13. 2) Ответственный по ППБ заведующий. 3) Обучено 2 сотрудника: удостоверения № 613102917083, 613102917084 от 02.12.2022 года, рег. № 02122022-14, 02122022-14. Обучение сотрудников ППБ: - инструктажи 2 раза в год (ИПБ «О противопожарном режиме в учреждении», приказ № 30 от 14.08.2019г.; ИПБ «О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре», приказ № 30 от 14.08.2019г.; ИПБ «О мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях МДОУ «Чернорицкого детского сада», приказ № 24 от 27.06.2022г.) - практические занятия по пользованию огнетушителями; - отработка действий персонала на случай пожара 2 раза в год.

1	2	3	4
		<p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>4) обучение воспитанников ППБ: - выполнение ООП - ОПДО; - проведение бесед, НОД, развлечений; - мероприятие «День защиты детей» 5) эвакуационные учения с воспитанниками - 2 раза в год. 11.04.2024г. было проведено тренировочное занятие «О проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» совместно с пожарной частью ПЧ 12/4 с. Килачевское.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) достаточность имеющихся средств – 3 огнетушителя. 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности – приобретены в июне 2021 года, замена в июне 2026 года.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p>	<p>1) Установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в исправном состоянии и функционируют согласно установленных требований и правил. Дальнейшая эксплуатация допускается. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 42 от 03.04.2024 г.</p> <p>2) Договор № 9 от 25.01.2024 г. Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ИРО ВДПО)</p> <p>3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – имеется; Прибор приемно-контрольный – ГРАНИТ-8, объектовая станция УОО-АВ «Тандем-2М». Пультовая станция сбора ООО «Актай-Мониторинг» находится в Единой дежурной диспетчерской службе</p>

1	2	3	4
		4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	«01» в ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области» (г.Ирбит, ул.Революции,17) 4) Договор № 375-24-ТМО от 10.01.2024 года с ООО «Актай-Мониторинг» 5) иных систем пожарной автоматики нет.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет о проведении профилактических испытаний параметров электроустановок МДОУ «Черноричский детский сад» от 26.06.2023 г., выполнен ООО «СГЭН-ЭЛЕКОН». Решение о регистрации электролаборатории № 13-00-49-ЭТЛ-20/57 от 09.07.2020г., выданное Уральским управлением Ростехнадзора.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение в исправном состоянии. Объем – 25 куб.л., расстояние – 60м.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 17.04.2010г., № 65218827003-75-415
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранений выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 28.04.2023 года № 66-04-12/11-1457-2023. Акт профилактического визита от 28.04.2023 года № 66-04-12/11-1456-2023. 2) 1 3) 1 4) план имеется.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);	1) обучение руководителя учреждения – аттестация пройдена – 31.08.2022 года, плановое обучение и аттестация – 31.08.2024 года;

1	2	3	4
		<p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>2) наличие обученного ответственного в организации – заведующий хозяйством, аттестация пройдена – 10.08.2023 года, плановое обучение и аттестация – 10.08.2024 года;</p> <p>3) аттестацию прошли все работники ДОУ – 14, 15 августа 2023 года, плановое обучение и аттестация – 14.08.2024 года.</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) наличие пищеблока – кухня;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью - 90%</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 20.06.2024 г.;</p> <p>4) организовано 3-разовое питание воспитанников - договоры на поставку продуктов питания на 2023 год заключены - ООО «Ирбитский хлебозавод» от 01.07.2024 - хлеб и хлебобулочные изделия - АО «Ирбитский молочный завод», договор № 173/2 от 01.07.2024 - молоко и молочные продукты - СПК «Жилачевский» - мясо - ООО «Элара» - продукты питания, овощи, фрукты</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) – 14, 100%,</p> <p>6) паспортизация пищеблока – паспорт по состоянию на 20.06.2024 г.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится по графику – 21 июля 2023 года. Договора: 406м-23/119-23д от 22.06.2023г. с ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Екатеринбург», 407м-23//120-23 Д от

1	2	3	4
			22.06.2023г. с ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Екатеринбург». В 2024 году медицинский осмотр будет проходить 21.07.2024 года.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлены уфо-фильтры для очистки воды на вводе водопровода и на пищеблоке. В марте 2021 года была заменена лампа для УФО воды.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	В июне 2018 года была проведена замена системы вытяжной вентиляции обслуживающей помещения пищеблока, замена системы приточно-вытяжной вентиляции обслуживающих помещение прачечной, чистка вентиляционных каналов и замена жалюзийных решеток. Договор № 21 от 16.04.2018 года. Синхронная частота вращения двигателя 1500 об/мин.
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Договор безвозмездного пользования с ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 19.01.2016 № 17 на использование помещений Чернорцкого ФАПа.</p> <p>2) Лицензия № ЛО41-01021-66/00369442 от 27.03.2020г. «Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).</p> <p>Договор с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 24.01.2024 № 27 на медицинское обслуживание детей дошкольного возраста.</p> <p>3) Фельдшер Чернорцкого ФАПа Чувашева С.А.</p>
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля	указать реквизиты	Протокол № 04/06919-23 от 22.08.2023г. Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний: № 04/06919-23 от 22.08.2023г. Заключение: соответствует требованиям.

1	2	3	4
	(при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	<i>Четвертая</i> категория опасности объекта. Паспорт утвержден Главой Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоровым от 24.07.2020г., согласован: 1)10.03.2020г. 2)20.07.2020г. 3)20.07.2020г. 4)20.07.2020г.
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 11 от 21.06.2024г. «О назначении лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность».
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) сотрудники обучены все - 100%, 14 человек; 2) инструктажи 2 раза в год и по необходимости
47.	Наличие планов эвакуации работников,	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется, приказ № 33/3 от 03.09.2019г. «План

1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта»
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется, «Положение об организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов в МДОУ «Чернорицкий детский сад», утверждено приказом № 33/2 от 03.09.2019г.
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В рабочие дни с 16.00ч. до 20.00ч. уборщик территории (дворник). В рабочие дни с 20.00ч. до 6.00ч. и в выходные дни – сутки дежурят сторожа – 3,0 ставки, заключен трудовой договор с МДОУ «Чернорицкий детский сад».
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) КТС установлена и исправна, периодически проверяется 2) вывод КТС подключена на ПЦН Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) договор № 183 от 17.01.2024г. с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»

1	2	3	4
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не обслуживается.
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не обслуживается.
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется видеонаблюдение по периметру здания, внутри здания отсутствуют; 2) установлено 4 камеры по периметру территории с обзором Rvi-C411 (3.6мм): 1 камера – по периметру центрального входа (выхода) на территорию детского сада и на центральные входные (выходные) двери в здание детского сада; 1 камера – по периметру на центральную часть хозяйственного двора; 1 камера – по периметру на прогулочно-игровую зону воспитанников; 1 камера – на территорию входа/выхода в групповые, марка видеорежистратора «RViR04LA»H.264. 3) изображение выведено на монитор, расположенный в кабинете заведующего (административная часть). Устройство для хранения информации с камер видеонаблюдения есть, информация сохраняется на внутреннем жестком диске видеорежистратора в течение 30 дней. 4) отсутствует

1	2	3	4
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В кабинете заведующего установлено видеонаблюдение, установлена КТС с выводом на ПЦН Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».
55	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Контрольно-пропускные пункты отсутствуют, 4 категория опасности объекта.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, 4 категория опасности объекта.
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, 4 категория опасности объекта.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется, въезд на объект оснащены воротами, которые обеспечивают жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (закрываются на замок).
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует.
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует.

1	2	3	4
	устройствами		
61	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется; 2) образовательная организация ограждена металлической сеткой по периметру по железным столбам. В мае 2019 года был произведен текущий ремонт ограждения частично по договору № 18 от 25.04.2019г. В июне 2021 года был произведен ремонт всего ограждения территории, контракт № 0162300000421000022-01.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется, наружное освещение по периметру ограждения территории обеспечено 4 лампами накаливания в ночное время суток, 7 светильников расположены на стенах здания – светильник уличный светодиодный МС-СТРИТ 100W (СОВ) 4 шт., светильник уличный светодиодный МС-СТРИТ 50W (СОВ) 3 шт., система освещения исправна.
63.	Раздел 8. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки методической литературы с целью исключения литературы экстремистской направленности от 20.06.2024г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется, договор на обслуживание Интернет ПАО «Ростелеком» 566003485742 от 25.01.2024г.
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Имеется, договор на обслуживание Интернет ПАО «Ростелеком» 566003485742 от 25.01.2024г.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Школьный Интернет 512», NetPolice!; 2) компьютер, подключен к сети Интернет, имеет контент-фильтр
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 1 от 10.01.2024 г., акт № 2 от 03.04.2024 г., акт № 3 от 20.06.2024 г.

1	2	3	4
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 26.06.2023 г. № 16. Ответственный по информационной безопасности - Родионова Н.В., заведующий.
71.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>1) Приказ № 8 от 10.06.2024 года</p> <p>2) перевозок детей не осуществляется.</p> <p>3) автобуса у организации нет, оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) не осуществляется.</p> <p>4) обучающихся, подвозимых в образовательную организацию – нет.</p>
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации</p>	<p>1) имеется паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Чернорицкий детский сад». Визуализированный паспорт дорожной безопасности расположен в здании ДОУ – в раздевалке разновозрастной группы старшего дошкольного возраста.</p> <p>2) паспорт утвержден 09.06.2021 года</p>

1	2	3	4
		по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	3) согласован с начальником ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 07.07.2021г. 4) согласован с председателем Киладчевской территориальной администрации 09.06.2021г.
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеются атрибуты по обучению детей правилам дорожного движения на веранде (уличная), учебно-тренировочный перекресток имеется.
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Нет.
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В групповых и раздевалках имеются уголки безопасности дорожного движения.
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) территория ограждена, выход на проезжую часть исключен. 2) пешеходный переход есть – 1 шт. 3) на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, имеются тротуары частично, также дети двигаются по проезжей части.
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Средства индивидуальной мобильности можно хранить на веранде прогулочной площадки.
79.	Раздел 10. Охрана труда		
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 14 от 28.06.2024 года «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в учреждении, утверждение плана работы по охране труда на 2024-2025 гг.». Ответственный – заведующий ДОУ.
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	У коллективного договора закончился срок действия. Новый коллективный договор на рассмотрении.

1	2	3	4
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий, удостоверение № 479, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций» 2) Воспитатель, удостоверение № 480, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций». Воспитатель, удостоверение № 481, протокол № 260/2 от 05.12.2022г. «Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных организаций».
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется в общем плане работы.
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, от 10.03.2020 года, от 14.07.2020 года.
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются.
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год и по необходимости.
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего - 15; 2) количество аттестованных рабочих мест - 13; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 2, 4) планируемые сроки аттестации - 2025 (повторно)
88.	Раздел 11. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитального ремонта не проводилось
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Замена смесителей – 2 шт., покраска подоконников – 12 шт., побелка – 2 раздвижные и 2 туалета, покраска дверей – 15 шт., покраска пола – 2 спальни, 1 туалет, 2 групповые, кабинет,

1	2	3	4
			коридор, 3 раздевалки, методкабинет, покраска скамеек – 11 шт., стеллаж для обуви.
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	1) Ремонт вентиляции. 2) Ремонт отмостки у здания. 3) Замена окон. 4) Замена входной двери.